



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นางสาวนภาพร เวียงวีระ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ต1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ 22 เควี ด้านเมนบัส 2 สถานีฯ สมุทรสาคร 5 เพื่อให้ กสพ.(ก3) แก้ไข Setting Relay นั้น

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ สมุทรสงคราม (กพต.1) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ สมุทรสาคร 5 วงจร SME10 ไปรับไฟจาก วงจร SSA01 โหลดประมาณ 3.0 MW ผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส SME10S-03 บริเวณ ป.เกลือ, SME04 ไปรับไฟจาก วงจร SSA02 โหลดประมาณ 2.5 MW ผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส SME04S-05 บริเวณ ป.เกลือ และ SME09 ไปรับไฟจาก วงจร DNA08 โหลดประมาณ 2.5 MW ผ่านโหลดเบรกสวิตช์ รหัส DNA05S-09 บริเวณหน้าอู่จิว พร้อมทั้งขอให้ VSPP บริษัท เอทีซี เอ็นไวโร จำกัด (วงจร SME07) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 27/11/66

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ./ชม.	ลือชัย	27 ม.ย. 66
วศก.	นครินทร์ อังสนาวดีน	27 พ.ย. 66