



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2567 วันที่
เรื่อง ประสานงานแจ้งดับไฟ SPP 115 เควี บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม
มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานี บ่อพลอย 1 รหัส BOP04YB-01 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) ทดสอบรีเลย์
กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงาน กฟผ. แจ้งดับไฟ SPP 115 เควี บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด
ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 29/10/67
รท.กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.กทบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2567

เรียน กฟส.บพล., กฟส.หนองปรือ

- กฟส.บพล. แจ้งดับไฟ บริษัท ร้างเงิน โซลูชั่น จำกัด
- กฟส.หนองปรือ แจ้ง VSPP โรงไฟฟ้าหนองรี พลังชีวมวล (BOU04)
ให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟผ.
(สามารถรับไฟจาก กฟผ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 29/10/67
รท.กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.กทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		28 ต.ค. 67
วศก.	นครินทร์ อังสนาวสิน	26 ต.ค. 67