



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2566

ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปฟ.

ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (SPP) รหัส 1BPC02YB-01 และเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ รหัส NOM03YB-01 เพื่อให้ กสพ.(ก3) เปลี่ยน Cut Off Switch

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ศปฟ. ประสาน แจ้งให้ SPP 115 เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 1BPC02YB-01 พร้อมปลด ไบมีด รหัส 1BPC02YS-01 และ 1BPC02YS-02 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2566

เรียน อก.ปบ.(ต1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., อก.สฟ.(ก3)

ผจก.กฟอ.บปง., กฟส.ทมง., กฟย.นปม., กฟย.ตสร.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ ,สถานีฯ ท่วมวัง 2 และผู้ใช้ไฟฟ้า 115 เควี บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด (ท่อมวัง) ไปรับไฟจาก สถานีฯ โพนาราม 2 (กฟต.1) โหลดรวมประมาณ 45 MW ผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี ภายในสถานีฯ หนองปลาหมอ รหัส NOM01YB-01 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร. (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	จิรวัดณ์ แก้วสมนึก	26 ธ.ค. 66