



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผคฟ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 265 /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี และ 22 เควี สถานีฯ นครชัยศรี (กฟผ.)
เรียน ออก.ปฟ.

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี และ 22 เควี สถานีฯ นครชัยศรี (กฟผ.) เพื่อให้ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานติดตั้ง ทดสอบระบบ SCPS สถานีฯ นครชัยศรี 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานี ไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอตัด ไฟฟ้า	
1	วันอาทิตย์ที่ 6 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 20.30 น.	สฟ.นครชัยศรี	ปลด NCS 2222 ปลด NCS 2227 ปลด NCS 2232 ปลด NCS 2237	เบรกเกอร์ 22 เควี สวิตช์ใบมีด 22 เควี เบรกเกอร์ 22 เควี สวิตช์ใบมีด 22 เควี	หม้อแปลง KT3A หม้อแปลง KT4A
2	วันอาทิตย์ที่ 2 มี.ค. 2568 เวลา 08.00 น. – 20.30 น.		ปลด NCS 700112 ปลด NCS 700122	เบรกเกอร์ 115 เควี เบรกเกอร์ 115 เควี	LINE 1 TO PEA
3	วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 20.30 น.		ปลด NCS 700117 ปลด NCS 701112	สวิตช์ใบมีด 115 เควี เบรกเกอร์ 115 เควี	LINE 2 TO PEA
4	วันอาทิตย์ที่ 27 เม.ย. 2568 เวลา 08.00 น. – 20.30 น.		ปลด NCS 701122 ปลด NCS 701117	เบรกเกอร์ 115 เควี สวิตช์ใบมีด 115 เควี	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 17/02/68

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑริช	17 ก.พ. 68
วศก.	ศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์	14 ก.พ. 68