



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายเกรียงไกร ระเบียบเลิศ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ทบ.(น3)
ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. กทบ.(ก3) มีแผนงานดับไฟวงจร DBA05 และ DBA06 สถานีฯ เดิมบางนางบวช บางส่วน เพื่อให้ กฟอ.เดิมบางนางบวช รั้วถอน Riser Pole รองรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กทบ.(น3) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ หันคา (กพน.3) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช วงจร DBA05 บางส่วน, DBA06 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร HKA06 สถานีฯ หันคา โหลดรวมประมาณ 3 MW ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส DBA05S-33 บริเวณพิกัดเข้าตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19/09/66

รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ทผ./ชผ.		18 ก.ย. 66
วศก.	นครินทร์ อังสนาวดี	15 ก.ย. 66