



# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567  
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปฟ.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ อุโมง 1 ถึง Load Break Switch 115 เควี บริเวณปากทาง บ.ซีท่า นิวส์รหัส BOP05YS-08 เพื่อให้ กฟส.พนมทวน ปรับปรุงระบบ 115 เควี และ AC Withstand Voltage Test สายส่ง 115 เควี ที่ก่อสร้างใหม่ของบริษัท พัฒนา โซลาร์ จำกัด และบริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด โดยมีแผนการย้ายโหลดสถานีฯ อุโมง 1, สถานีฯ สองพี่น้อง 2, ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP 115 เควี บริษัท อุโมง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2 โหลดรวม 80 MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุโมง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ. (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.,  
ผจก.กฟส.อทอง., กฟส.ทกจ., กฟส.พทน.,  
กฟส.สพน., กฟส.ทคก.

- เพื่อโปรดทราบแผนการดับไฟ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)  
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	28 ส.ค. 67