



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1834 /2567 วันที่
เรื่อง ขอให้ประสานงานแจ้งบริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ทำการ Off Switch Intertrip

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ 115 เควี ตั้งแต่ เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 รหัส ATB02YB-01, ATB02YB-02 ถึง Load Break Switch 115 kV รหัส ATB02YS-07 บริเวณเมธิประมุข เพื่อให้ กฟก.1 ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโฆษณาหน้าเสาเว่น ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลาขวัญและ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ 40 MW และสถานีฯ ดอนเจดีย์, สถานีฯ ศรีประจันต์, สถานีฯ อุ้มทอง 2 (ชั่วคราว) และ สถานีฯ สามชุก ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กาญจนบุรี 2 (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 1 รหัส UTG02YB-01 โหลดรวมประมาณ 55 MW

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ช่วงที่มีการย้ายโหลด ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 18/12/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1834 /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟส.ตบ., กฟส.ดช.,
กฟส.ลช., กฟส.สช., กฟส.ศปจ., กฟส.นญช., กฟส.หปร.
- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 18/12/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

| | | |
|---------|-------------------|------------|
| ทผ./ชผ. | จิรัชโย | 13 ธ.ค. 67 |
| วศก. | จิรัชโย แก้วสมนึก | 12 ธ.ค. 67 |