



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ต1)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) **1793** /2567 วันที่
เรื่อง ขอฝากโหลดวงจร BNP05

เรียน ออก.ปบ.(ต1)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบจำหน่ายวงจร BNP05 สถานีฯ บ้านแพ้ว 1 บางส่วน บริเวณสามแยกดอนโฆ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับงานก่อสร้าง สถานีฯ บ้านแพ้ว 2

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี วงจร BNP05 สถานีฯ บ้านแพ้ว 1 โหลดประมาณ 1.0 MW ไปรับไฟจากวงจร DNA01 สถานีฯ ดำเนินสะดวก (กฟต.1) ผ่าน Load Break Switch รหัส BNP09S-05 บริเวณโพธิ์หัก-หนองบัว ตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 12/12/67
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) **1793** /2567

เรียน ออก.บฟ.(ก3), ออก.ชฟ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 12/12/67
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทม./ชผ.	รักชัย	12 ธ.ค. 67
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	11 ธ.ค. 67