



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผคฟ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) 1797 /2567 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 22 เควี รหัส KB 2222 สถานีฯ กาญจนบุรี 1 (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง KT2A สถานีฯ กาญจนบุรี 1 (กฟผ.) รหัส KB 2222 พร้อมใบมีดออกไลน์ รหัส KB 2227 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ 22 เควี ด้าน BUS 1 สถานีฯ กาญจนบุรี 1

กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง KT2A สถานีฯ กาญจนบุรี 1 (กฟผ.) รหัส KB 2222 พร้อมใบมีดออกไลน์รหัส KB 2227 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 13/12/67

รท.กทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.กทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	โกธิชัย	12 ธ.ค. 67
วศก.	จิรวัดณ์ แก้วสมนึก	12 ธ.ค. 67