



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมศักดิ์ คณา
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(๓๑)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย เพื่อให้ กบข.(ก๓) บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ กปบ.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ จอมบึง รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย วงจร DMA02 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร CBN10 สถานีฯ จอมบึง โหลดรวมประมาณ ๒.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส DMA02S-09 บริเวณจุดแบ่งเขตวัดรางเข้ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 17 พ.ย.65
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ขผ.		๑๗ พ.ย. ๖๕
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	๑๖ พ.ย. ๖๕