



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คพ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานีฯ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (SPP) (1BPC02YB-01) - สถานีฯ หนองปลาหมอ - สถานีฯ ท่าม่วง ๒ - บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด (ท่าม่วง) เพื่อให้ กกค.(ก๓) เชื่อมสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณแยกหนองปลาหมอ รองรับการจ่ายไฟเบย์ที่ก่อสร้างใหม่ สถานีฯ หนองปลาหมอ

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กพผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด รหัส 1BPC02YB-01 พร้อมปลดใบมีด รหัส 1BPC02YS-01 และ 1BPC02YS-02 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 25 ต.ค.65
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคพ.กปบ.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

หผ./ชผ.		๒๑ ต.๑.๖๕
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๒๐ ต.ค. ๖๕

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)- /๒๕๖๕

เรียน อก.ปป.(๓๑), ผจก.กฟอ.บปง., กฟอ.ทมก.,กฟส.ทมง., กฟย.นปม.,
กฟย.ตสร.

- เพื่อโปรดทราบแผนการดับไฟ

- กปป.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี รองรับการถ่ายเทโหลด
จากสถานีฯ หนองปลาหมอ วงจร NOM๐๑ ไปรับไฟจากวงจร PTS๐๑ สถานีฯ
โพธาราม ๒ โหลดรวมประมาณ ๒.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส
PTS๐๗S-๐๘ บริเวณมาบแค, วงจร NOM๐๒ บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร
PTR๐๒ สถานีฯ โพธาราม โหลดรวมประมาณ ๑.๐ MW ผ่าน Load Break
Switch รหัส PTR๐๗S-๔๖ บริเวณหนองไก่อ้น และวงจร NOM๐๔ บางส่วน
ไปรับไฟจากวงจร PTS๐๙ สถานีฯ โพธาราม ๒ โหลดรวมประมาณ ๓.๐ MW
ผ่าน Load Break Switch รหัส PTR๐๗S-๒๔ บริเวณบ้านชำแระ ตามวันและ
เวลาดังกล่าวต่อไป

- กฟอ.บปง., กฟอ.ทมก., กฟส.ทมง., กฟย.นปม., กฟย.ตสร. จัดชุด
ปฏิบัติงานย้ายโหลดร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟระบบ
๒๒ เควี ที่รับไฟจากสถานีฯ หนองปลาหมอ โดยเฉพาะวงจร NOM๐๒ และ
วงจร NOM๐๓ ทราบแผนงานดับไฟและผลกระทบจากปัญหาแรงดันตก
ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการย้ายโหลดสถานีฯ หนองปลาหมอ ไปรับไฟจากวงจร
สถานีฯ ข้างเคียงเป็นการชั่วคราวดังกล่าว และขอให้ กฟอ.บ้านโป่ง แจ้ง VSPP
บริษัท ๕ อมตะ จำกัด วงจร NOM๐๒ งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับ
ระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ.เพื่อเดินโหลดภายใน
โรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ.กปป.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๒๐ ต.ค. ๖๕