



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่	ก๓ กปบ.(คฟ)-	/๒๕๖๕	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายมนตรี ไซคินี		ตำแหน่ง	อก.สฟ.
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง	รก.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันที่ ๒๐, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - Load Break Switch ๑๑๕ เควี เมธี ประมุข รหัส ATB02YS-07 เพื่อให้ กปบ.(ก๑) แก้ไขอุปกรณ์ ๑๑๕ เควี ภายในลานไถ สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท ด้านข้าง ไปโอเอ็นเนอयी จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ไปรับไฟจากสายส่งด้าน สถานีฯ เดิมบางนางบัวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลด รวมประมาณ ๒๕ MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ OFF สวิตช์ Intertrip ของบริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลดตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 18 พ.ย.65
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผว.

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ) /๒๕๖๕

เรียน อก.ชช.(ก๓), อก.ชฟ.

ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดชง., กฟส.ลช.

กฟส.นญช., กฟส.หปร., กฟส.ศปจ.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 18 พ.ย.65
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		๑๘ พ.ย.๖๕
วศก.	สถาพร ตันติเกษตรกิจ	๑๘ พ.ย.๖๕