



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2566  
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.สพ.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กพผ.) – สถานีฯ ท่าม่วง (กพผ.) ในพื้นที่ กพก.3 เพื่อให้ กพอ.บ้านโป่ง เปลี่ยนเสาแรงสูงระบบ 22 เควี ได้ไลน์สายส่ง 115 เควีของ กพผ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กพผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอดับไฟฟ้า
1	วันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2566 เวลา 08.30 น. – 15.00 น.	สพ.บ้านโป่ง 2	BP2 70222 BP2 70223 BP2 70224	สายส่ง BP2 - TM
		สพ.ท่าม่วง	TM 7022 TM 7023 TM 7024	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)