



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


## โทรสาร

เลขที่ ก3 กปป.(คฟ)- /2566  
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปฟ.  
ตำแหน่ง รก.ปป.(ก3)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) - Load Break Switch 115 เควี รหัส KSA01YS-05 บริเวณป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - Air Break Switch 115 เควี รหัส KSA01YS-07 บริเวณหน้าบริษัท สยามทรีค เรเดียล จำกัด เพื่อให้ กฟอ.กำแพงแสน สับเปลี่ยน CT แบ่งแดน บริเวณจุดแบ่งแดนกำแพงแสน - ดอนตูม ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ 115 เควี โหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท สยามทรีค เรเดียล จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) โดยการขนานผ่าน สถานีฯ ดอนตูม เป็นการชั่วคราว โหลดประมาณ 10 MW


ดังนั้น ขอให้ ศปฟ. ประสานงานกับ กฟผ. เพื่อขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KS 7022 พร้อมสวิตช์ไบพีดด้านออกไลน์ รหัส KS 7027 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 14/12/66  
รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ผว.  
ที่ ก3 กปป.(คฟ)- /2566  
เรียน อก.ปป.(ก1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.,  
ผจก.กฟอ.กฟส., กฟอ.บล.  
- เพื่อโปรดทราบ  
- กปป.(ก1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี  
สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) ให้ต่อไป  
- กฟอ.กำแพงแสน แจ้ง VSPP 115 เควี บริษัท เวสต์ 4 เพาเวอร์  
จำกัด ให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟ  
ของ กฟก. (สามารถรับไฟจาก กฟก. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)  
ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 14/12/66  
รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ผคฟ.กปป.(ก3)  
โทร (33) 10550-51

หม./ชผ.		14 ธ.ค. 66
วศก.	พิรภัทร โพธิ์พันธุ์	14 ธ.ค. 66