



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ออก.ปฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) - Load Break Switch 115 เควี เมธีประมุข รหัส ATB02YS-07 เพื่อให้ กฟก.1 ติดตั้ง Snake Guard ใต้ไลน์สายส่ง ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการย้าย โหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลาช่วญ และ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้าน สถานีฯ เดิมบางนางบัวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ 28 MW

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ของบริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลด ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.
ที่ ก.3 กปบ.(คพ) /2566
เรียน ออก.บฟ.(ก3), ออก.ชฟ., ออก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดชง.
กฟส.ลข., กฟส.สช., กฟส.นญช., กฟส.หปร., กฟส.ศปจ.
- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	จิรวัดน์ แก้วสมนึก	17 พ.ย. 66