



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ Load Break Switch 115 เควี รหัส SMB01YS-01 - สถานีสมุทรสาคร 2 (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าท่าทราย 1 – Air Break Switch 115 เควี รหัส SMB01YS-03 เพื่อให้ กบข.(ก3) ปฏิบัติงาน เปลี่ยน Strain Clamp 115 เควี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2 (กฟผ.) ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าท่าทราย 1, สถานีไฟฟ้าท่าทราย 2 (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟฟ้า 115 เควี บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 5 เป็นการชั่วคราว โหลดรวมประมาณ 60 MW

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2 (กฟผ.) รหัส SN2 7012 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN2 7017 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 15/01/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.
ที่ ก3 กปบ(คฟ) /2567
เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.สค.
- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 15/01/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		15 ม.ค. 67
วคก.	สุกษชา วงศ์บุญมาก	13 ม.ค. 2567