



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2568 วันที่
เรื่อง ขอให้ประสานงานแจ้งบริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ทำการ Off Switch Intertrip

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันที่ 21-27 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 18.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส ATB02YB-01 และ ATB02YB-02 สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟภ.1) ถึง Load Break Switch 115 เควี รหัส ATB02YS-07 บริเวณบัสแก๊สเมธีประมุข เพื่อให้ กฟผ. ดำเนินการชิงสายไฟฟ้าแรงสูงของสายส่ง 500 เควี ท่าตะโก - สามโคก (กม.92 - สามโคก (วงจร 1,2)) บริเวณหมู่ที่ 1 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลขาวิทยุ และ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด จาก สายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟภ.1) ไปรับไฟจาก สายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดย ขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ช่วงที่มีการย้ายโหลด ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 11/04/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2568

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก1), อก.ปบ.(น3), ผจก.กฟส.ดบ. กฟส.ดช.

กฟส.ลข., กฟส.สข., กฟส.ศปจ., กฟส.นญช., กฟส.หปร.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 11/04/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ./ชผ.		11 เม.ย. 68
วศก.	สุวัชชา วงศ์บุญมาก	11 เม.ย. 68

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 10 เมษายน 2568

สถานที่ปฏิบัติงาน : สายส่งไฟฟ้าแรงสูงอ่างทอง2-สุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : ซึงสายไฟฟ้าแรงสูงของ สายส่ง 500 เควี.ท่าตะโก - สามโคก (กม.92-สามโคก (วงจร 1,2) ช่วงเสาต้นที่ 325-326 และ 321-322 ท้องที่ ม.1 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ตั้งแต่ : เวลา 06.00 น. วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ถึง : เวลา 18.00 น. วัน อาทิตย์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด KT1A, KT2A (เบรกเกอร์ SP 2212, 2222) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

De-energize 115kV Line AT2-SP #1, 2 De-energize สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

De-energize 115kV Line AT2-ด้านข้าง (PEA Line)

ดับเข้าจ่ายเียนของแต่ละวัน

หมายเหตุ : วันที่ 21 เม.ย. - 2 พ.ค. 2568 ปลด SP 2212 เพื่อ Replace Bkr. โดยใช้ SP 2215 จ่ายไฟแทน

แจ้งข้อมูลโดย : นายศราวุฒิ สิงห์เจริญ

ตำแหน่ง : ช.7

โทร. : 089-123-4231

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 11 เมษายน 2568

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายฐิติพงศ์ น้อยเพิ่ม

ตำแหน่ง : วศก.7

โทร. : 02-590-5454
