



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงค์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันที่ 21 และ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ Load Break Switch 115 เควี รหัส BPB5YS-04 บริเวณแยกไฟแดงเบิกไพร ถึง Air Break Switch 115 เควี รหัส BPB5YS-08 บริเวณบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด โดยศูนย์ฯ จะดำเนินการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ, สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่ง 115 เควี ทางด้านสถานีฯ โพธาราม 1 (กฟต.1) โดยขนานผ่าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NOM01YB-01 ภายในสถานีฯ หนองปลาหมอ และขอให้ ศปฟ. ประสานงานกับ กฟผ. แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด หยุดการขนาน Generator เข้ากับระบบ กฟผ. (สามารถเดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์) 9/02/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567

เรียน อก.ปบ.(ต1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟอ.บปง.

ผจก.กฟย.นปม., ผจก.กฟย.ตสร.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟอ.บปง. แจ้ง VSPP บริษัท น้ำตาลราชบุรี 2 จำกัด

วงจร BPB09 ให้หยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟผ.

(สามารถเดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

9/02/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ./ชผ.		8 ก.พ. 67
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	8 ก.พ. 67