



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายนคร กว้างขวาง  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อพง.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟวงจร UTG๐๒ และ UTG๐๗ สถานีฯ อุ้มทอง เพื่อให้ กบข.(ก๓) ดำเนินการรีเซ็ตรีเลย์ Sync. Check Relay และ VT Outdoor ๒๒ KV ที่สถานีฯอุ้มทอง ๑ ไปติดตั้งที่สถานีฯอุ้มทอง ๒ รองรับการจ่ายไฟ สถานีฯ อุ้มทอง ๒ (ชั่วคราว)

ดังนั้น จึงขอให้ กฟอ.อุ้มทอง แจ้ง VSPP บริษัท อุ้มทองไบโอพาวเวอร์ จำกัด (วงจร UTG๐๒) และ บริษัท อุ้มทองไบโอแมส จำกัด (วงจร UTG๐๗) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟอ. (สามารถรับไฟจาก กฟอ.เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)  
โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๙ ก.ย. ๖๕