



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก.๓ กปบ.(คฟ)-	/๒๕๖๖	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายวิชาญ อินทร์อยู่		ตำแหน่ง	อก.ปบ.(ก๑)
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง	รก.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันที่ ๒๑ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ สองพี่น้อง ๑ - VSPP บริษัท โซลาร์ โกล จำกัด (โครงการไทรเขียว) Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน ๑-ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง ๑ -ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย) เพื่อให้ ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี กบข.(ก๓) เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนชนิดโพลีเมอร์ในระบบ ๑๑๕ เควี จำนวน ๙๖ ต้น

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กฟภ.๑) เพื่อรองรับ การจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน ๑-ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง ๑ -ไทรเขียว-ลาดบัว หลวง-ไทรน้อย) (ปลดดับไฟช่วงเช้าและจ่ายเบรกเกอร์กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานในแต่ละวันแล้วเสร็จ) ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผว.  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ) /๒๕๖๖  
เรียน อก.ชข.(ก๓), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก๑), ผจก.กฟอ.บล.  
กฟส.สพน., กฟย.บลง.  
- เพื่อโปรดทราบ  
- กฟอ.บล. แจ้ง VSPP บริษัท โซลาร์ โกล จำกัด  
(โครงการไทรเขียว) ให้ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี  
รหัส 2SKY02YB-01 พร้อมสวิตช์ไบเมต ๑๑๕ เควี  
รหัส 2SKY02YB-01,02 (ขอปลดดับไฟช่วงเช้า  
และจ่ายเบรกเกอร์ กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานในแต่ละวันแล้วเสร็จ)  
ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)  
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๔ ส.ค. ๖๖