



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปฟ.  
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2567 วันที่  
เรื่อง ขอให้ปลดอุปกรณ์ภายในสถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567 เวลา 06.00 น. – 20.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side ของหม้อแปลง KT1A,KT2A และ KT3A สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) เพื่อให้ กสฟ.(ก3) ร่วมกับบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากรีโนเวท สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) แล้วเสร็จ

กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 22 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) รหัส SN1 22112, SN1 22122 และ SN1 22132 พร้อมสวิตช์ใบมีดออกไลน์ รหัส SN1 2217, SN1 2227 และ SN1 2237 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

17/09/67

รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ทผ./ชผ.	ฉัตรชัย	16 ก.ย. 67
วศก.	นครินทร์ อังสนาวคิน	16 ก.ย. 67