



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) 1366 /2567 วันที่
เรื่อง ขอให้ปลดอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2 (กฟผ.)

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟฟ้ายสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2 (กฟผ.) – สถานีไฟฟ้าท่าทราย 1 เพื่อให้ ฮอทไลน์ กระเช้า 115 เควี ดำเนินการเชื่อมสายส่ง 115 เควี แบบไม่มีไฟ บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าท่าทราย 1 รองรับการจ่ายไฟจุดจ่ายไฟชั่วคราวท่าทราย 1

กทบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2 (กฟผ.) รหัส SN2 7012 พร้อมสวิตช์ไบเมตด้าานออกไลน์ รหัส SN2 7017 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 17/09/67
รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)
โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	โกะชัย	17ก.ย.67
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	16 ก.ย. 67