



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมศักดิ์ คณา
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(๓๑)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่ สถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย ถึง สถานีฯ กาญจนบุรี ๔ (ชั่วคราว) และดับไฟ วงจร DMA01, DMA02 และ DMA03 สถานีฯ ด้านมะขามเตี้ยบางส่วน บริเวณสามแยกยางเกาะ เพื่อให้ กฟส. ด้านมะขามเตี้ย ปักเสา พาดสายแรงสูงระบบจำหน่าย

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ จอมบึง (กฟต.๑) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย วงจร DMA02 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร CBN03 สถานีฯ จอมบึง โหลดรวมประมาณ ๒.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส DMA02S-09 บริเวณจุดแบ่ง เขตวัดรางเข้ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

คคฟ.กปบ.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	๑๑ ต.ค. ๖๕