



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2566  
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปฟ.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟ Main Bus 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 1 เพื่อให้ กสพ.(ก3) เปลี่ยน VT 115 เควี โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะ Switching ถ่ายเทโหลดระบบ 115 เควี ภายในสถานีฯ สถานีฯ อุ้มทอง และมีแผนการย้ายโหลดระบบ 115 เควี รายละเอียดดังนี้

1. ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP 115 เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2 โหลดรวม 6.5 MW

2. ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 2 (ชั่วคราว) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม 12 MW

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ. (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19/12/66

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2566

เรียน อก.ปบ.(ก1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.,

ผจก.กฟอ.อทอง., กฟส.สพน.

- เพื่อโปรดทราบแผนการดับไฟ

- กปบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1)

รองรับการถ่ายเทโหลดตามรายละเอียดในข้อ 2 ต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19/12/66

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		19 ธ.ค. 66
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง	18 ธ.ค. 66