



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ถึง Load Break Switch 115 เควี รหัส ATB02YS-07 บริเวณเมธิประมุข เพื่อให้ กบข.(ก3) แก้ไขสายส่งระบบ 115 เควี ที่หย่อนใกล้สายกายยึดโยง ระหว่างต้นเสาระบบ 115 เควี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแกว่งของสายส่ง ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านซ้าย, สถานีฯ เลขวิทยุ และ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด้านซ้าย) จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่าน เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านซ้าย รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ 28 MW และย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ดอนเจดีย์, สถานีฯ ศรีประจันต์ กับสถานีฯ อุ้มทอง 2 (ชั่วคราว) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้าน สถานีฯ กาญจนบุรี 2 โดยการขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 1 รหัส UTG02YB-01 โหลดรวม ประมาณ 50 MW

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด้านซ้าย) จำกัด ให้ทราบ แผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ช่วงที่มีการย้ายโหลด ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 21/05/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก1), อก.ปบ.(น3), ผจก.กฟอ.ดบ.,
กฟอ.อทง., กฟส.ดช., กฟส.ดจ., กฟส.ลช., กฟส.สช., กฟส.ศปจ.,
กฟย.นญช., กฟย.หปร.
- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 21/05/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ./ชผ.	สีทอริบ	21 พ.ค. 67
วศก.	นครินทร์ อังสนาวิน	20 พ.ค. 67