



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ก1)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) **1646** /2567 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1)

เรียน ออก.ปบ.(ก1)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟระบบ 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) - สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 เพื่อให้ กฟส. สุพรรณบุรี รื้อถอนเสาแรงสูงระบบ 22 เควี ที่ชำรุดและติดตั้งใหม่ บริเวณหน้าป้อมเซลล์คณยอดชาย ซึ่งอยู่ใต้แนวสายส่ง 115 เควี

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1) รองรับการถ่ายเทโหลดของสถานีฯ สุพรรณบุรี 2 โหลดประมาณ 18 MW และสถานีฯ บางปلام้า โหลดประมาณ 18.5 MW พร้อมทั้งแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) - สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 โดยขอให้ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส ATB03YB-01, ATB03YB-02 พร้อมขอปลดใบมีด 115 เควี รหัส ATB03YS-02, ATB03YS-03 ที่สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

14/11/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	ลือชัย	14 พ.ย. 67
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	13 พ.ย. 67