



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท กปบ.(คพ) /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายกิจจา อินทสวาสดี  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง ผจก.กพย.หปร.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(กท)

ด้วยในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีฯ บ่อพลอย ๒ (ชั่วคราว) เพื่อให้ กษช.(กท) ดำเนินการติดตั้งระบบ ATS 400 Vac

ดังนั้น จึงขอให้ กพย.หนองปรือ แจ้ง VSPP โรงไฟฟ้าหนองรี (วงจร BOU04) งดการขนาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กพท. (สามารถรับไฟจาก กพท.เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 10 พ.ย. 65

รก.ปบ.(กท) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(กท)

ผคพ.กปบ.(กท)  
โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		๑๐ พ.ย. ๖๕
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	๑๐ พ.ย. ๖๕