



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กทบ.(คฟ) - /2567  
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปฟ.  
ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. - เวลา 16.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐมมีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อุทอง 1 รหัส UTG01YB-01 และ UTG02YB-01 เพื่อให้ กสฟ.(ก3) บำรุงรักษาระบบ CSCS โดยมีแผนการย้ายโหลดระบบ 115 เควี รายละเอียด ดังนี้

- ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP 115 เควี บริษัท อุทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด ไฟรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2
- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ อุทอง 2 ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนเจดีย์

ดังนั้น จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ. (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผว.

ที่ ก.3 กทบ.(คฟ) /2567

เรียน อก.ทบ.(ก1), ผจก.กฟอ.อทง., กฟส.สพท.

- เพื่อโปรดทราบแผนการดับไฟ

- กทบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1)

รองรับการถ่ายเทโหลดตามรายละเอียดข้อ 2 ต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคฟ.กทบ.(ก3)  
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	พิชยา พงษ์ศิริ	4 ม.ค. 67