



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. กปบ.(ก1) มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ อ่างทอง 2 – Load Break Switch 115 kV รหัส ATB02YS-07 (เมธิประมุข) เพื่อให้ กฟฟ.วิเศษชัยชาญ ติดตั้ง Snake Guard ได้ไลน์สายส่ง 115 เควี ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลขาวิบูลย์ และ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ 28 MW และย้ายโหลดสถานีฯ ดอนเจดีย์, สถานีฯ ศรีประจันต์ จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้าน สถานีฯ กาญจนบุรี 2 (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ดอนเจดีย์ รหัส DOA05YB-01 โหลดรวมประมาณ 40 MW

กปบ.(ก๓) จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ของบริษัท มิตรผล ไปโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลด ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 14/06/66
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผว.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2566

เรียน อก.ชช.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดชง.
กฟส.ดจ., กฟส.ลช., กฟส.สช., กฟส.นญช., กฟส.หปร., กฟส.ศปจ.
- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 14/06/66
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)