



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567

ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปฟ.

ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กฟผ. เพื่อให้ กสพ.(ก3) รื้อถอน ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน ARC Detection Relay 22 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขอตัดไฟฟ้า
1	วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.	สพ.บ้านโป่ง 1	ปลด BP1 2222 ปลด BP1 2227	เบรกเกอร์ สวิตช์ใบมีด หม้อแปลง KT3A
2	วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.	สพ.บ้านโป่ง 1	ปลด BP1 2212 ปลด BP1 2217	เบรกเกอร์ สวิตช์ใบมีด หม้อแปลง KT1A, KT2A
3	วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.	สพ.บ้านโป่ง 1	ปลด BP1 2222 ปลด BP1 2227 ปลด BP1 2212 ปลด BP1 2217	เบรกเกอร์ สวิตช์ใบมีด เบรกเกอร์ สวิตช์ใบมีด หม้อแปลง KT3A หม้อแปลง KT1A, KT2A

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

10/07/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทพ./ชผ.	โกวิท	10 ก.ค. 67
วศก.	จิรวัดน์ แก้วสมนึก	10 ก.ค. 67