



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก.๓ กปบ.(คฟ)-	/๒๕๖๖	วันที่
ชื่อผู้รับ	ผจก.กฟจ.กจ.,กฟส.ทภ.,กฟย.สขบ.		ตำแหน่ง
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น	

ด้วย กฟผ. มีแผนงานดับไฟหม้อแปลง ๒๓๐/๑๑๕ เควี สถานีฯ เชื้อนวนชิราลงกรณ (กฟผ.) รหัส VRK-KT1A และ VRK-KT4A เพื่อแก้ไขรอยรั่วบริเวณ Cover และอื่นๆ ของหม้อแปลง VRK-KT1A มีรายละเอียดดังนี้

๑. วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ดับไฟหม้อแปลง ๒๓๐/๑๑๕ เควี VRK-KT1A และ VRK-KT4A สถานีฯ เชื้อนวนชิราลงกรณ (กฟผ.)

๒. วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ดับไฟหม้อแปลง ๒๓๐/๑๑๕ เควี VRK-KT1A และ VRK-KT4A สถานีฯ เชื้อนวนชิราลงกรณ (กฟผ.)

ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการดับไฟระบบ ๑๑๕ เควี และระบบ ๒๒ เควี สถานีฯ เชื้อนวนชิราลงกรณ (กฟผ.) ทั้งหมด โดยจะทำการดับไฟระบบ ๒๒ เควี ที่รับไฟจากหม้อแปลง VRK-KT2A, VRK-KT3A สถานีฯ เชื้อนวนชิราลงกรณ (กฟผ.) วงจร VLA01, VLA02, VLA03, VLA04 และ VLA05 เพื่อรองรับงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.(ก๓) จึงขอให้ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และประกาศดับไฟสำหรับพื้นที่ ที่ไม่สามารถย้ายโหลดได้ (บริเวณอำเภอทองผาภูมิ ทั้งหมด ยกเว้น บริเวณอำเภอสังขละบุรี บางส่วน (นำ Generator เข้าระบบ)) และจัดชุดปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ฯ นครปฐม ในการทำสวิตชิง ตามรายละเอียดข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 13/06/66

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผว.

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ) /๒๕๖๖

เรียน อก.ชข.(ก๓), อก.ชฟ., อก.บษ.(ก๓), อก.รส.(ก๓)

เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 13/06/66

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		๑๓ มิ.ย. ๖๖
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เตี้ยงผดุง	๙ มิ.ย. ๖๖