



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันที่ 22-31 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วง บริษัท โซลาร์ โก จำกัด (โครงการไทรเขียว) VSPP 115 เควี – Sectionalizer 115 เควี รหัส LBL02YS-04 บริเวณหน้า บริษัทสิงห์ฯ โดย Open Loop ไทรน้อย - บางเลน 1- ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1-ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย เพื่อให้ สอทไลน์กระเช้า 115 เควี กบข.(ก3) เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนชนิดโพลีเมอร์ในระบบ 115 เควี จำนวน 40 ต้น

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานี ไทรน้อย (กฟก.1) เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน 1-ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1 -ไทรเขียว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย) โดยปลดดับไฟช่วงเช้าและจ่ายไฟแบบ Close Loop กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่ละวันตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คพ) /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟอ.บล.,

กฟย.บลง.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟอ.บล. แจ้ง VSPP บริษัท โซลาร์ โก จำกัด (โครงการไทรเขียว)

ให้ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 2SKY01YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีด 115

เควี รหัส 2SKY01YB-01,02 (ขอปลดดับไฟช่วงเช้าและจ่ายเบรกเกอร์

กลับคืนหลังจากปฏิบัติงานในแต่ละวันแล้วเสร็จ) ตามวันและเวลาดังกล่าว

ต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	10 ม.ค. 67