



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายศาศวัต ควรประกอบกิจ
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟย.บางหลวง
ตำแหน่ง รก.ปบ.(กท)

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ บางเลน - VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการไทรฉลุย) - VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการไทรหลวง) เพื่อให้ กฟอ.บางเลนเปลี่ยนสายระบบจำหน่าย ๒๒ เควี และเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา บริเวณตลาดบางหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ขอให้ VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการไทรฉลุย) หยุดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบของ กฟภ. พร้อมปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ รหัส 1SCL01YB-01, 1SCL02YB-01 พร้อมปลดสวิตช์ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส 1SCL01YS-01,02 และปลด Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส BEA04YS-07, BEA04YS-08

๒. ขอให้ VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการไทรหลวง) ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ รหัส 1SLU02YB-01 พร้อมปลดสวิตช์ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส 1SLU02YS-01,02 และปลด Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส BEA04YS-10

ดังนั้น จึงขอให้ กฟย.บางหลวง ประสานแจ้ง ประสานงาน VSPP ๑๑๕ เควี ในพื้นที่ ในการขอดับไฟ โดยขอปลดเบรกเกอร์ พร้อมสวิตช์ไบมีด และปลด Air Break Switch ๑๑๕ เควี ตามรายละเอียด ข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(กท) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กท)

ที่ กท กปบ.(คฟ) /๒๕๖๕
เรียน อก.ปบ.(ก๑), ผจก.กฟอ.บล., กฟส.สพน.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ไทรน้อย

(กฟภ.๑) เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน-ไทรฉลุย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง ๑-ไทรเขี้ยว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

ผคฟ.กปบ.(กท)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	เพชรรัตน์ ชีณะ	๑๒ ก.ค. ๖๕