



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## โทรสาร

เลขที่	กท กปบ.(คฟ)-	/๒๕๖๖	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายพันรบ ชินบุตร		ตำแหน่ง	อก.สฟ.
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง	รท.ปบ.(กท)
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ้านโป่ง ๒ รหัส BPB05YB-01 โดยย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ, สถานีฯ ท่าม่วง ๒ (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ โทธาราม ๑ (กฟต.๑) โดยขนานผ่าน Load Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส PTR03YS-06 บ้านดอนกระเบื้อง โหลดรวม ๔๕ MW เพื่อให้ กบข.(กท) ซ่อม Gas SF๖ รั่วซึมใน Cable Compartment ของเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ้านโป่ง ๒ รหัส BPB05YB-01

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ศสพ.ประสาน กฟผ. แจ้งให้ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด หยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟผ. (สามารถเดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้) ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 10/07/66

รท.ปบ.(กท) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กท)

ผว.

ที่ กท กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๖

เรียน อก.ปบ.(ต๑), อก.ชข.(กท), อก.ชฟ.

ผจก.กฟอ.บปง., กฟส.ทมง., กฟย.นปม., กฟย.ตสร.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ต๑) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี ที่สถานีฯ โทธาราม ๑ (กฟต.๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 10/07/66

รท.ปบ.(กท) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กท)

ผคฟ. กปบ.(กท)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๘-๓๐

ทผ./ชผ.		๗/ก ค.๖๖
วศก.	สถาพร ตันติเกษตรกิจ	๗ ก.ค. ๖๖