



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมศักดิ์ คณา
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(๓๑)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ หนองปลาหมอ เพื่อให้ กบข.(ก๓) บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(๓๑) เตรียมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี รองรับการถ่ายเทโหลดจาก สถานีฯ หนองปลาหมอ วงจร NOM01 ไปรับไฟจากวงจร PTS01 สถานีฯ โพนาราม 2 โหลดรวมประมาณ ๒.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTS07S-08 บริเวณมาบแค และวงจร NOM04 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร PTS09 สถานีฯ โพนาราม 2 โหลดรวมประมาณ ๓.๐ MW ผ่าน Load Break Switch รหัส PTR07S-24 บริเวณบ้านชำระ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 17 ส.ค. ๖๕
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)
โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ผคฟ./ชผ.		๑๗/ส.ค.๖๕
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	๑๕ ส.ค. ๖๕