



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3 กปบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 1 รหัส UTG01YB-01 ถึง Load Break Switch ปากทาง บ.ซีก้า นิวส์ รหัส BOP05YS-08 เพื่อให้ กฟส.พทน. ปักเสา 22 เมตร บริเวณแยกไผ่สี โดยมีแผนการย้าย โหลดระบบ 115 เควี รายละเอียดดังนี้

1. ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP 115 เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2 โหลดรวม 6.5 MW

2. ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 1 และสถานีฯ อุ้มทอง 2 ไปรับไฟจากสายส่ง ทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม 45 MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ. (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19/06/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก3 กปบ.(คฟ) /2567
เรียน อก.ปบ.(ก1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.,
ผจก.กฟอ.อทง., กฟส.สพท.

- เพื่อโปรดทราบแผนการดับไฟ

- กปบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1)

รองรับการถ่ายเทโหลดตามรายละเอียดในข้อ 2 ต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19/06/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	วิจิตรวิ	19 มิ.ย. 67
วศก.	จิรวัดณ์ แก้วสมนึก	18 มิ.ย. 67