



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.  
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1835 /2567 วันที่  
เรื่อง ประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ ไซน์ จำกัด หยุดชาน Generator กับระบบ กฟภ.

เรียน อก.ปฟ.

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี เพื่อให้ กฟส.เดิมบางนางบวช และส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงระบบสายส่ง 115 เควี บริเวณหน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช ถึง แยกโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่จุดปลดสาย 115 เควี บริเวณแยกโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ถึง Load Break Switch 115 kV รหัส DBA01YS-03 บริเวณเปิดนายเอี่ยม

2. วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 18.00 น. ดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่จุดปลดสาย 115 เควี บริเวณหน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช ถึง Circuit Switcher 115 เควี รหัส DBA01YB-02 บริเวณหน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช

ดังนั้น จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงาน กฟผ. แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ ไซน์ จำกัด หยุดชาน Generator กับระบบ กฟภ. ตามรายละเอียดข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 18/12/67

ผวฟ. รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1835 /2567

เรียน อก.ปบ.(น3), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.ตบ., ผจก.กฟส.ตช.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(น3) ย้ายโหนดระบบ 115 เควี สถานีฯ หันคา และผู้ใช้ไฟ 115 เควี จำนวน 2 ราย (โรงสีนครรวมผล 999 จำกัด และบริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด) ไปรับไฟจากแหล่งจ่ายอื่นเป็นการชั่วคราว ตามรายละเอียดข้อที่ 2 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 18/12/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑริณี	11 ธ.ค. 67
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	11 ธ.ค. 67

แผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567

— พื้นที่ดับไฟ



