



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## โทรสาร

เลขที่ กท กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไซคินี  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.สฟ.  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(กท)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้าน Low Side หม้อแปลงของ กฟผ. ในพื้นที่ กฟก.๓ เพื่อให้ กบข.(กท) บำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒ เควี ตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT1A ที่สถานีฯ สมุทรสาคร ๒ (ปลดเบรกเกอร์ รหัส SN2 2212 และสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN2 2217)

๒. วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT2A ที่สถานีฯ สมุทรสาคร ๒ (ปลดเบรกเกอร์ รหัส SN2 2222 และสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN2 2227) และขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้านหม้อแปลง KT3A (ปลดเบรกเกอร์ รหัส SN2 2232 และสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส SN2 2237)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานแจ้ง กฟผ. ในการขอดับไฟ โดยขอปลดเบรกเกอร์ และสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ ตามรายละเอียดข้อ ๑ ถึง ข้อ ๒ ให้ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(กท) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กท)

ผคฟ.กปบ.(กท)  
โทร (กท) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ขผ.		
วศก.	เพชรรัตน์ ชีณะ	๑๕ ต.ค.๖๕