



บันทึก

ที่	หจล-ส. 41437 /2568	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.	
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454	
วันที่	25 ธันวาคม 2567	โทรสาร : 02-590-5456	

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 4
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN4 KT4A [230/115 kV 200 MVA]

งานที่ทำ เปลี่ยน Rubber Bag Rupture SN4-KT4A

หมายเหตุ - Keep Load ที่ SN4, SN2 ไม่เกิน 450 MW
(SN4 < 350 MW, SN2 < 100 MW)

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.