



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๑)
ตำแหน่ง

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - สถานีฯ บางปلام้า (กฟก.๓) เพื่อให้ กฟจ.สุพรรณบุรี ปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ดินสายส่ง บริเวณแยกไฟแดงโคกโคเตมา

ดังนั้น จึงขอให้ กปป.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.๑) รองรับการถ่ายเทโหลดของสถานีฯ บางปلام้า โหลดประมาณ ๑๓.๕ MW และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - สถานีฯ บางปلام้า โดยขอให้ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส ATB03YB-01, ATB03YB-02 พร้อมขอปลดใบมีด ๑๑๕ เควี รหัส ATB03YS-02, ATB03YS-03 ที่สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๘ ก.ค. ๖๔

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)