



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ) /๒๕๖๕	วันที่
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี	ตำแหน่ง อก.สฟ.
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์	ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น	

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ด้าน Low Side หม้อแปลง KT1A, KT2A สถานีฯ นครชัยศรี ๑ (กฟผ.) เพื่อให้ กบข.(ก๓) เปลี่ยน Recloser รหัส NCABR-11, NCABR-12 ตัวใหม่

ดังนั้น ขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. เพื่อขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี รหัส NCS 2212 พร้อม สวิตช์เบมิตด้านออกไลน์ รหัส NCS 2217 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)