



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายณัฐสิทธิ์ สอนอิม  
ชื่อผู้ส่ง  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(น๓)  
ตำแหน่ง

ด้วยในวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี สถานีฯ เดิมบางนางบวช วงจร DBA๐๑ DBA๐๓, DBA๐๔ และ วงจร DBA๐๕ เพื่อให้ กบข.(ก๓) ปฏิบัติงานเปลี่ยน Under Ground Cable วงจร DBA๐๒ ที่ชำรุด

ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(น๓) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ ๒๒ เควี วงจร DBA๐๕ บางส่วน, DBA๐๖ บางส่วน ของสถานีฯ เดิมบางนางบวช โหลดรวมประมาณ ๓ MW ไปรับไฟจาก วงจร HKA๐๖ สถานีฯ หันคา (กพน.๓) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส DBA05S-33 บริเวณพีเก็ดเข้า ให้ตาม วันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.	
ทผ./ชผ.	