



# โทรสาร

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2566  
ชื่อผู้รับ นายบุญณพิชญ์ ศรีจันทร์  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์  
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่  
ตำแหน่ง ออก.ปบ.(ก1)  
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 สถานีฯ บางปลาหม้า เพื่อให้ กสฟ.(ก3) แก้ไข Positive to Ground ที่ตัวหม้อแปลง

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ก1) เตรียมระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1) รองรับการถ่ายเทโหลดจากสถานีฯ บางปลาหม้า วงจร BAM04 ไปรับไฟจากวงจร LBL07 ผ่าน Load Break Switch รหัส BAM04S-07 บริเวณจุดแบ่งเขตคลองสาหร่าย โหลดรวมประมาณ 1.5 MW และวงจร BAM05 ไปรับไฟจากวงจร LBL01 ผ่าน Load Break Switch รหัส BAM05S-05 บริเวณจุดแบ่งเขตคลองสาหร่าย โหลดรวมประมาณ 2.5 MW ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2566  
เรียน ผจก.กฟส.บปม.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้ง VSPP บริษัท สาลี ไบโอมแมส จำกัด วงจร BAM04 งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ.เพื่อเดินโหลดภายในได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)  
โทร (33) 10550-51

ทม./ชม.		
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	17 พ.ย. 66