



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ กต กปป.(คฟ)- /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.
ตำแหน่ง รก.ปป.(กต)

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. และวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่สถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) - Load Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส KSA01YS-05 บริเวณป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส KSA01YS-07 บริเวณหน้าบริษัท สยามทรีค เรเดียล จำกัด เพื่อให้ กฟอ.กำแพงแสน ก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) - สถานีฯ ท่ามะกา ๒ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการนี้ ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี โหลดผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท สยามทรีค เรเดียล จำกัด ไปรับไฟจากสายส่ง ทางด้านสถานีฯ ไทรน้อย (กฟท.๑) โดยการขนานผ่าน สถานีฯ ดอนตูม เป็นการชั่วคราว โหลดประมาณ ๑๐ MW ดังนั้น ขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. เพื่อขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส KS 7022 พร้อมสวิตช์เบีมิตด้านออกไลน์ รหัส KS 7027 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19/06/66
รก.ปป.(กต) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(กต)

ผวว.

ที่ กต กปป.(คฟ)- /๒๕๖๖
เรียน อก.ปป.(กต), อก.ชช.(กต), อก.ชฟ.,
ผจก.กฟอ.กฟส., กฟอ.บล.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปป.(กต) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี

สถานีฯ ไทรน้อย (กฟท.๑) ให้ต่อไป

- กฟอ.กำแพงแสน แจ้ง VSPP ๑๑๕ เควี บริษัท เวสต์ ๔ เพาเวอร์

จำกัด หยุดการขนาน Generator และปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบ กฟท. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 19/06/66
รก.ปป.(กต) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(กต)

ทพ./ชผ.		๑๗ มิ.ย. ๖๖
วศก.	สถาพร ตันติเกษตรกิจ	๑๕ มิ.ย. ๖๖

ผคฟ. กปป.(กต)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐