



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) - Load Break Switch 115 เควี รหัส KSA01YS-05 บริเวณป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - Air Break Switch 115 เควี รหัส KSA01YS-07 บริเวณหน้าบริษัท สยามทรีค เรเดียล จำกัด เพื่อให้ กฟอ.กำแพงแสน ปรับปรุงหัวเสาสายส่ง 115 เควี บริเวณแยกพระแท่นดงรัง โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท สยามทรีค เรเดียล จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) โดยการขนานผ่าน สถานีฯ ดอนตูม เป็นการชั่วคราว โหลดประมาณ 10 MW

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ กฟผ. ทราบแผนงานข้างต้น และขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KS 7022 พร้อมสวิตช์ไบมีดด้านออกไลน์ รหัส KS 7027 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 18/03/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567

เรียน อก.ปบ.(ก1), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ.,

ผจก.กฟอ.กฟส., กฟอ.บล.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ก1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี


สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) ให้ต่อไป

- กฟอ.กำแพงแสน แจ้ง VSPP 115 เควี บริษัท เวสต์ 4 เพาเวอร์


จำกัด ให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ.

(สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลา

ดังกล่าวต่อไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 18/03/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		18 มี.ค. 67
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	15 มี.ค. 67