



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ต.๑) ถึง กทบ.(ก.๓)  
เลขที่ ต.๑ กทบ.(คฟ.) วันที่  
เรื่อง ขอแจ้งแผนงานปลดอุปกรณ์ ระบบ ๑๑๕ เควี  
เรียน อก.ทบ.(ก.๓)

เนื่องด้วย กทบ.(ต.๑) มีแผนการงานดับไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี บ้านโป่ง๒ รหัสเบรกเกอร์ BPB1YB-01, BPB3YB-01 จ่ายไฟให้ สฟฟ.บ้านโป่ง๒ - สฟฟ.ท่ามะกา๑ - SPP บ.บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด (Open Loop) และ BPB7YB-01 จ่ายไฟให้ สฟฟ.บ้านโป่ง๒ - สฟฟ.บ้านโป่ง๓ (Open Loop) เพื่อให้ชุดปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.**

- ปลด เบรกเกอร์ ระบบ ๑๑๕ เควี รหัส BPB01YB-01 สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง ๒ โดยที่เบรกเกอร์ รหัส BPB03YB-01 สับอยู่ (Open loop สฟฟ.บปง.๒ - SPP บ.บ้านโป่งยูทิลิตี้)
- ปลด เบรกเกอร์ ระบบ ๑๑๕ เควี รหัส BPB03YB-01 สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง ๒ โดยที่เบรกเกอร์ รหัส BPB01YB-01 สับอยู่ (Open loop สฟฟ.บปง.๒ - สฟฟ.ท่ามะกา๑)
- ปลด เบรกเกอร์ ระบบ ๑๑๕ เควี รหัส BPB07YB-01 สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง ๒ โดยที่เบรกเกอร์ รหัส BPB09YB-01 สับอยู่ (Open loop สฟฟ.บปง.๒ - สฟฟ.บปง.๓)

ทั้งนี้ ขอให้ กทบ.(ก.๓) เตรียมความพร้อมรองรับ การดับไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ เควี ในวัน และเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ที่ ต.๑ กทบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟส.บปง.

- เพื่อโปรดทราบ