



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3 กปบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายอรุณ จรดล
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อทอง.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสถานีฯ อู่ทอง 2 (ชั่วคราว) เพื่อให้ กสฟ.(ก3) ทดสอบ Point Fault Current ของระบบควบคุม CSCS 22 เควี

ดังนั้น จึงขอให้ กฟอ.อู่ทอง แจ้ง VSPP บริษัท อู่ทอง ไปโอ พาวเวอร์ จำกัด (วงจร UTV01) และ บริษัท อู่ทอง ไปโอแมส จำกัด (วงจร UTV02) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ.เพื่อเดินโหลดภายในได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 10/07/67
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	โทรศัพท์	10 ก.ค. 67
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	10 ก.ค. 67