



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ต1)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 262 /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี และฝากโหลดวงจร TMV01 และ TMV02

เรียน อก.ปบ.(ต1)

ด้วยในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ หนองปลาหมอ (กฟต.1) - สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) - Air Break Switch 115 kV รหัส BPB05YS-06 บริเวณบริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด เพื่อให้ ฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่ง 115 เควี เข้าสถานีฯ ท่าม่วง 2 (ถาวร) รองรับการจ่ายไฟ AC Withstand Voltage Test สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ถาวร) โดยศูนย์ฯ นครปฐม จะทำการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี วงจร TMV01 สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) โหลดรวมประมาณ 4 MW ไปรับไฟจากวงจร NOM03 สถานีฯ หนองปลาหมอ (กฟต.1) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส NOM03S-03 บริเวณข้างวัดสัมมาราม และวงจร TMV02 สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) บางส่วน โหลดรวมประมาณ 3 MW ไปรับไฟจากวงจร NOM02 สถานีฯ หนองปลาหมอ (กฟต.1) ผ่าน Load Break Switch SF6 รหัส NOM02S-10 บริเวณสามแยกเขาคันหนอก

กปบ.(ก3) จึงขอให้ กปบ.(ต1) ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ (กฟต.1) รหัส NOM05YB-01 พร้อมใบมิด 115 เควี รหัส NOM05YS-01, NOM05YS-02 และเตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 17/02/68
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2568

เรียน ออก.บพ.(ก3), ออก.ชฟ., ผจก.กฟส.ทมจ., ผจก.กฟส.ตสร.

- เพื่อโปรดทราบ
- กฟส.ท่าม่วง ดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ทราบถึงแผนงานดับไฟดังกล่าว โดยขอปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบของ กฟภ.

2. แจ้ง VSPP บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก) (วงจร TMV02), บริษัท พลังงานเพิ่มพูน จำกัด (วงจร TMV02) และบริษัท เสถียรปาล์ม จำกัด (วงจร TMV02) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ.เพื่อเดินโหลดภายในได้)

3. เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะและบุคลากร เพื่อดำเนินการ Switching ย้ายโหลดร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

17/02/68

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑธิวิ	17ก.พ. 68
วศก.	ศุภสวัสดี ธาราจารย์สวัสดี	14 ก.พ. 68