



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงค์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ สถานีฯ บ้านโป่ง 2 - SPP 115 เควี บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด - สถานีฯ ท่ามะกา 1 เพื่อให้ กฟอ.บ้านโป่ง ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยและเปลี่ยนอุปกรณ์ใบมีด 115 เควี Air Break Switch รหัส BPB01YS-06 บริเวณหน้า บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงานแจ้งให้ บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด หยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟภ. และปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 1BPU01YB-01, 1BPU02YB-01 พร้อมปลดใบมีด 115 เควี รหัส 1BPU01YS-01, 1BPU01YS-02, 1BPU02YS-01 และ 1BPU02YS-02 (สามารถจ่ายไฟแยกอิสระ (Islanding Mode) เพื่อใช้ไฟภายใน บริษัทฯ ได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

16/02/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2566

เรียน ผจก.กฟอ.บปง., กฟอ.ทมก.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

16/02/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)