



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก1)
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บางปلام้า (กฟภ.3) ถึง สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1) เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง บริเวณหน้าสถานีฯ บางปلام้า (กฟภ.3)

ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐมจะขอปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ป้องกันไลน์สายส่ง รหัส LBL01YB-01 พร้อมขอปลดไบมิต 115 เควี รหัส LBL01YS-01, LBL01YS-02 ที่สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 15/09/66

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

เรียน ผจก.กฟส.บปม.

เพื่อโปรดแจ้ง VSPP บริษัท สาลีไบโอแมส จำกัด (วงจร BAM04) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 15/09/66

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคพ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10529-30

ทผ./ชผ.		15 ก.ย. 66
วศก.	นครินทร์ อังสนาวศิน	14 ก.ย. 66